別紙1

	項目	測定頻度（回／年）															
		給水栓						原水									
		西ノ別府系	鵜戸ノ本系	掛迫地区	赤石地区	合計	備考	西ノ別府（1号井）	西ノ別府（2号井）	鵜戸ノ本（第1）	鵜戸ノ本（第2・1井）	鵜戸ノ本（第2・2井）	鵜戸ノ本（第3・旧）	鵜戸ノ本（第3・新）	掛迫地区	赤石地区	合計
1	一般細菌	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2	大腸菌	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3	カドニウム及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4	水銀及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5	セレン及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	鉛及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
7	ヒ素及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	六価クロム化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9	亜硝酸態窒素	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
12	フッ素及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
13	ほう素及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
14	四塩化炭素	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
15	1,4-ジオキサン	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
16	ｼｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1・2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
17	ジクロロメタン	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
18	テトラクロロエチレン	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
19	トリクロロエチレン	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
20	ベンゼン	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
21	塩素酸	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
22	クロロ酢酸	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
23	クロロホルム	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
24	ジクロロ酢酸	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
25	ジブロモクロロメタン	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
26	臭素酸	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
27	総トリハロメタン	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
28	トリクロロ酢酸	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
29	ブロモジクロロメタン	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
30	ブロモホルム	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
31	ホルムアルデヒド	4	4	4	4	16	省略不可能項目（23項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
33	アルミニウム及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
34	鉄及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
35	銅及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
36	ナトリウム及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
37	マンガン及びその化合物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
38	塩化物イオン	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
40	蒸発残留物	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
41	陰イオン界面活性剤	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
42	ジェオスミン	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
43	2-メチルイソボルネオール	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
44	非イオン界面活性剤	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
45	フェノール類	1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
46	有機物（全有機炭素（TOC）量）	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
47	pH値	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
48	味	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
49	臭気	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
50	色度	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
51	濁度	12	12	12	12	48	毎月検査項目（9項目）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
①	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌（嫌気性芽胞菌）							4	4	4		4		4	6	6	32
②	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌（大腸菌）							4	4	4		4		4	6	6	32
③	PFOS,PFOA	1	1	1	1	4											0