

回答書（技術提案書）

資料名、項目	質 問	回 答
実施計画 P32 乗降場	スクールバスはマイクロバス程度（20人乗程度）で、2台程度の運用と想定してよろしいでしょうか。	4台でお願いします。
実施計画 P35 職員トイレ	「職員トイレは各階に配置する」と記載されていますが、職員室に近接した位置に1箇所配置する想定でよろしいでしょうか。	御提案のとおりでお願いします。
実施要項 P.9 プレゼンテーション及 びヒアリング出席者	出席者は「1参加者につき管理技術者を含む5名以内」と記載されていますが、パソコン操作者は、他1名、計6名として宜しいでしょうか。	パソコン操作者を含む5名でお願いします。
特記仕様書 P.2 II 設計と条件 2. 施設の条件 (2)耐震安全性の分類	クラブハウスの耐震安全性の分類は、「構造体Ⅲ類、建築非構造体 B 類、建築設備乙類」と考えてよろしいでしょうか。	御提案のとおりでお願いします。
特記仕様書 P.2 II 設計と条件 2. 施設の条件 (2)耐震安全性の分類	(2)耐震安全性の分類に「屋外プール」と記載されていますが、4. 施設用途に記載の「③屋内プール」と考えてよろしいでしょうか。	御提案のとおり、修正をお願いします。
特記仕様書 P.2 I 業務 概要 2. 履行期間	「公募プロポーザル実施要領」では委託期間が令和6年3月29日まで、となっていますが、「特記仕様書」の履行期間に記載の令和6年3月25日まで、を正と考えてよろしいでしょうか。	実施要項のとおり令和6年3月29日でお願いします。